



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25/Set/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,021	2,992	1,320	3.95	23.42
PSR Arequipa SUR	21,805	1,480	412	3.94	28.25
PSR Tacna	25,903	1,317	695	4.01	26.62
PSR Moquegua	147	24	0	3.59	35.75
PSR Ilo	181	24	0	3.81	29.61
PSR La Joya	19,638	1,356	201	3.83	30.12
Total Distribuido	117,695	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,695	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.