



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26-Set-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,972	2,896	1,232	3.97	24.67
PSR Arequipa SUR	20,216	1,280	464	3.94	28.62
PSR Tacna	24,759	1,349	740	4.01	25.49
PSR Moquegua	142	22	0	3.59	35.98
PSR Ilo	177	25	0	3.81	22.37
PSR La Joya	15,998	1,558	87	3.94	28.46
Total Distribuido	109,264	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,264	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.