



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04/Set/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	57,692	3,101	1,755	3.94	22.15
PSR Arequipa SUR	23,544	1,443	464	3.93	28.23
PSR Tacna	18,248	1,313	152	4.00	27.59
PSR Moquegua	145	28	0	3.60	34.89
PSR Ilo	161	22	0	3.80	28.47
PSR La Joya	21,804	1,305	456	3.84	31.40
Total Distribuido	121,594	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	121,594	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.