



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Set/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,860	3,241	1,327	3.95	23.87
PSR Arequipa SUR	20,268	1,349	170	3.94	29.84
PSR Tacna	15,802	894	162	4.00	28.22
PSR Moquegua	120	16	0	3.60	36.29
PSR Ilo	161	25	0	3.80	27.86
PSR La Joya	20,504	1,296	388	3.94	32.98
Total Distribuido	110,715	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,715	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.