



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Set/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,124	2,064	1,005	3.95	26.69
PSR Arequipa SUR	5,864	1,303	54	3.94	31.50
PSR Tacna	15,906	967	169	4.00	28.46
PSR Moquegua	151	19	0	3.60	37.08
PSR Ilo	169	22	0	3.80	24.67
PSR La Joya	17,344	914	153	3.94	33.73
Total Distribuido	75,558	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	75,558	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.